



اعتماد جديد

الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس		الجهة
اعتماد ألواح قواطع وبلاطات اسقف جبس مبطننة لانتشار اللهب والدخان- صناعة محلية. لجنة المعدات (2024/14) بتاريخ (2024/06/06)		الموضوع
2026/06/25	تاريخ انتهاء الاعتماد	2024/06/26 تاريخ الاعتماد

بيانات الاعتماد:

No	Product Name/Reference	Reaction to Fire Performance			Certification No. TBW0300464
		Description	Thickness	Weight per unit Area	Report Reference
1	Fire Kuwait Gypsum Board 9 mm to 20 mm	"Kuwait Gypsum Fire rated ceiling Tile and partition Board" Paper-faced Gypsum Board	9+/-0.4	7.63+/-0.3	Class A FSI:0,SDI:10 ASTM-E84-18
2			9.5+/-0.4	7.75+/-0.3	
3			12+/-0.4	9.37+/-0.3	
4			12.5+/-0.4	9.83 +/-0.3	
5			15+/-0.4	12.43 +/- 0.3	
6			18+/-0.4	15.8 +/- 0.3	
7			20+/-0.4	16.1 +/- 0.3	
NO	Product name	Description	Thickness	Weight per unit Area	Classification Standard &
1	Fire Kuwait Gypsum Tiles	"Kuwait Gypsum Fire rated ceiling Tile and partition Board" Paper-faced Gypsum Board	9+/-0.4	7.63+/-0.3	Class A FSI:0,SDI:10 ASTM-E84-18
2			9.5+/-0.4	7.75+/-0.3	
3			12+/-0.4	9.37+/-0.3	
4			12.5+/-0.4	9.83 +/-0.3	
5			15+/-0.4	12.43 +/- 0.3	
6			18+/-0.4	15.8 +/- 0.3	
7			20+/-0.4	16.1 +/- 0.3	

- شريطة اخذ موافقة دراسة المشاريع لدى قوة الإطفاء العام قبل التنفيذ.



شروط الاعتماد:

- (١) أن يحمل المنتج اسم وموديل وشعار المختبر ورقم التسجيل.
- (٢) صلاحية الاعتماد مرتبطة باستمرارية المنشأة الصناعية.
- (٣) ابلاغ قوة الإطفاء العام في حال الغاء او تجديد او تعديل المنشأة الصناعية.
- (٤) لا تستخدم القواطع كبديل عن الحوائط الفاصلة لمناطق الحريق.
- (٥) تقديم شهادة من المكتب الاستشاري بمطابقة التركيب والمواد المستخدمة بعد انتهاء التركيب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب الرئيس لقطاع الوقاية

العميد

م. د. نور محمد بن حسين الخويجي

رئيس مكتب اعتماد مقاولي
وتجار معدات الإطفاء



مفتي
مهندس / سالم خالد الخويجي
رئيس قسم اعتماد الخدمات الهندسية